

POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE RVK V LETU 2011

Iz pregleda opravljenih preskusov pitne vode v okviru notranjega nadzora RVK za leto 2011 je razvidno, da je bila zdravstvena ustreznost distribuirane pitne vode v 97,73% skladna, saj je bilo 647 vzorcev vode od vseh 662 planiranih odvzetih vzorcev na letnem nivoju skladnih z določili Pravilnika o pitni vodi. **Samo na javnem vodovodnem sistemu je bila voda v 99,58% skladna z zahtevami pravilnika o pitni vodi, saj je bilo 468 vzorcev od 470 skladnih.**

Ne glede na del oskrbe z vodo (rižanski, kraški, hrvaški) je voda po vsem območju, ki ga oskrbuje RVK varna in pitna neposredno iz vodovodne pipe.

Skladnost vode na pipah internih uporabnikov je bila dosežena v 93,23%, saj je bilo 13 vzorcev od skupnih 192 neskladnih. Vsem tem uporabnikom so bila posredovana navodila o vzdrževanju interne vodovodne napeljave in opravljeni kontrolni preskusi skladnosti vode na pipi.

Hkrati z internim nadzorom RVK poteka še nadzor pitnih voda pri Inštitutu RS za varovanje zdravja. V ta namen je bilo v letu 2011 pri končnih uporabnikih odvzetih 72 vzorcev za redne ter 8 vzorcev za občasne mikrobiološke in fizikalno-kemijske preiskave. Od vseh preiskanih vzorcev pitne vode v so bili 4 vzorci okviru rednih preiskav neskladni z določili Pravilnika o pitni vodi. Tem odjemalce smo posredovali navodila za vzdrževanje interne vodovodne napeljave in opravili kontrolne preizkuse vode po tem, ko so odjemalci opravili sanacijske ukrepe.

Tabela: Izidi analiz pitne vode po letnem planu za celotno vodovodno omrežje RVK za leto 2011

RIŽANSKI VODOVOD KOPER		KLASIČNE LABORATORIJSKE PREISKAVE									SKUPAJ RVK	
		MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI						FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI				
		število vseh vzorcev	Neustrezni vzorci					število vseh vzorcev	Neustrezni vzorci			
			število	vzrok			število		vzrok			
EC	37°C	EK		število	/	Število vseh vzorcev		Število neustreznih vzorcev				
RIŽANSKI DEL OSKRBE Z VODO	Vodohrani	171	1	/	/	1	171	0	/	342	1	
	Vodovodne pipe porabnikov	155	11	2	8	1	0	0	/	155	11	
	SKUPAJ	326	12	2	8	2	171	0	0	497	12	
KRAŠKI DEL OSKRBE Z VODO	Vodohrani	27	0	/	/	/	27	0	/	54	0	
	Vodovodne pipe porabnikov	9	2	1	2	/	0	0	/	9	2	
	SKUPAJ	36	2	1	2	/	27	0	/	63	2	
HRVAŠKI DEL OSKRBE Z VODO	Vodohrani	37	0	/	/	/	37	1	/	74	1	
	Vodovodne pipe porabnikov	28	0	/	/	/	0	0	/	28	0	
	SKUPAJ	65	0	0	0	0	37	1	0	102	1	
SKUPAJ	Vodohrani	235	1	0	0	1	235	1	0	470	2	
SKUPAJ	Vodovodne pipe porabnikov	192	13	3	10	1	0	0	0	192	13	
RVK	SKUPAJ	427	14	3	10	2	235	1	0	662	15	

Legenda:

EC - Escherichia coli

SŠM 37°C - skupno število mikroorganizmov pri 37°C

EK – enterokoki